TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝LED照明器具取扱説明書

保管用

001CA497C

| 明るさタイプ | 色温度 | 適合LEDバー形名 | 明るさタイプ | 色温度 | 適合LEDバー形名 |
|------------------|-------|---|---|--|---|
| | 5000K | LEEM-40691N | | 5000K | LEEM-40321N |
| 6,9001mタイプ | 4000K | LEEM-40691W | 3 2001mなイプ | 1 プ | |
| 0,9001111377 | 3500K | | 3, 200 mily 1 7 | 5000K LEEM-40321N 4000K LEEM-40321W 3500K LEEM-40321WW 3000K LEEM-40321L 5000K LEEM-40251N 4000K LEEM-40251N 4000K LEEM-40251WW 3500K LEEM-40251UW 3000K LEEM-40251L 5000K LEEM-40201N 4000K LEEM-40201W 3500K LEEM-40201W | |
| F 0001 - 7 (- | 3000K | LEEM-40691L | | 3000K | LEEM-40321L |
| 5, 2001mタイプ | 5000K | LEEM-40521N | | 5000K | LEEM-40251N |
| | 4000K | LEEM-40521W | 2 5001mなくプ | 4000K | LEEM-40251W |
| 0, 2001III 5 7 7 | 3500K | 5000K LEEM-40691N 3, 2001mタイプ 5000K LEEM-4031W 3500K LEEM-4031W 3500K LEEM-4033000K LEEM-403300K LEEM-40330K LEEM-40330K | LEEM-40251WW | | |
| | 3000K | LEEM-40521L | 3, 200 lmタイプ 4000K LEEM-40321W 3500K LEEM-40321W 3500K LEEM-40321W 521N 5000K LEEM-40251N 5000K LEEM-40251W 3500K LEEM-40251W 3500K LEEM-40251W 3500K LEEM-40251W 3500K LEEM-40251W 401N 401N 401W 2, 000 lmタイプ 4000K LEEM-40201W 3500K LEEM-40201W 4000K LEEM-40201W 3500K LEEM-40201W 4000K LEEM-40201W | LEEM-40251L | |
| | 5000K | LEEM-40401N | | 5000K | LEEM-40201N |
| | 4000K | LEEM-40401W | 2 0001mなんプ | 4000K | LEEM-40201W |
| 4,000111137 J | 3500K | LEEM-40401WW | 2,000 mil 3 1 2 | 3500K | 000K LEEM-40251L 000K LEEM-40201N 000K LEEM-40201W 500K LEEM-40201WW |
| | 3000K | LEEM-40401L | | 3000K | LEEM-40201L |

Order Selection 本取扱説明書は上記形名のOrder Selection (オーダー セレクション) に対応しております。 このたびは東芝LED照明器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を 未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

■安全上のご注意

照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられています。 工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

工事店様へ 施工上のご注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡 または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- この器具は天井埋込専用器具です。傾斜天井、壁面には取り付け ない。(器具落下の原因)
- 器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外で使用し ない。(短寿命、火災の原因)
- 禁止
- 器具を改造したり、部品を変更しない。(落下・感電・火災等の 原因)
- アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。 アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
- A
- 器具の取り付けは、質量に耐える所に本体表示並びに取扱説明書 に従って行う。 (器具落下の原因)
- 必ず 実施
- 電源線接続は、確実に挿し込む。(発熱、火災の原因)
 - 器具の取り付けの際は手袋を着用すること。(けがの原因)

! 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が重傷 を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想 定される内容を示します。

- 屋内専用で5℃~35℃の範囲で使用する。 (火災の原因)
- •屋外や軒下、湿気、水気のある場所で使用しない。 (絶縁不良、感電の原因)



禁止

• この器具は、腐食性ガスが発生する場所では使用しない。(変質、 変色、絶縁不良、落下の原因)

器具を密閉した空間に使用しないでください。LED短寿命の原 因となります。

お客様へ

使用上のご注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡 ⚠ 警告 または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいも のを近づけたりしない (火災の原因)

禁止

- 器具のすきまなどに針金などを差し込まない。(けがや感電・火 災などの原因)
- お手入れの際は、必ず電源を切る(感電の原因)

/↑ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が重傷 を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想 定される内容を示します。

- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかない。(傷、腐食の原因)
- ガソリン、ベンジン、シンナー等の薬品で拭いたり、殺虫剤をか けたりしない。(破損、落下、感電の原因)

禁止

器具のお手入れは、乾いた柔らかい布か、ぬるま湯または中性洗 剤を浸した布をよくしぼってからふく。(メッキ部分は乾いた布 でふいてください。)


W

必ず 実施 • 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常 がなくても内部の劣化は進行しています。 点検・交換をおすすめ します。※使用条件は周囲温度30℃、年間3000時間点灯です。 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなり ます。1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、およ び定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。 (「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しておりま す。) 点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下な どに至る場合があります。


お願い

- ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場所があります。
- 点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、 故障や異常ではありません。
- LED素子にバラツキがあるため、同じ品番のLEDバーでも光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

■各部のなまえ





■器具の取り付けかた



、住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法。

- 電気配線は断熱材防音材の上側にくるように配線してください。
- 器具本体に電源線を接触させないでください。
- |3| 取付ボルトの器具内寸法 A寸法は、25mmを超えないようにしてください。






① 本体を取付けボルトにより取り付けてください。 (取付けポルトはW3/8またはM10を使用し座金を必ず入れてください。) **【不備がありますと、器具落下の原因となります。**

(注) ナットを締め過ぎますと、器具が変形する場合がありますので器具 本体の枠部が天井面に密着したところで締め付けをおやめください。

連結取付 連結金具 C-131 (別売) を使用して取り付ける場合

- 1. ノックアウトには電源線、アース線を通さないでください。 器具内送り配線はできません。 送り配線は電源線を天井裏に戻して配線してください。
- 2. 連結金具C-131 (別売) で本体の連結用穴を使用して付属のねじで連結して ください。(第1図)



断熱材 10cm

防音材 以上

器具

本体

断熱材

防音材

10cm

以上

■器具の取り付けかた

電源線、アース線を端子台に確実に差し込んでください。(第2図) リリースする場合は、必ずリリースボタンをドライバーで 押し込んで線を引き抜いてください。(第3図)

※6,900lmタイプ、5,200lmタイプ、4,000lmタイプ、 3,200lmタイプ使用時は二次電圧が150Vを超えます ので、100V入力でのご使用の場合でもアース工事は 確実に行ってください。

不完全な場合とリリースポタン以外を押した場合は、 接触不良による発熱、火災、感電の原因となります。

端子台の送り容量は表1の通りです。

※LEDバー交換時、指定の送り容量を超える場合は 電源配線をやり直してください。

※棒状端子を使用しないでください。


容量を超えると発熱、火災の原因になります。

(注) ドライバーは端子台に垂直に押し込んでください。 押し込み後、ドライバーを強く傾けると端子台が破損する 場合があります。

③ 電源線の接続後、余分な電源線は電源穴から押し戻してください。 たるみがあるとLEDバーが取り付けられない場合があります。(第4図) │不備がありますと、器具落下の原因となります。

※照明用電源と医療用電源は、共用しないでください。






| 明るさタイプ | 送り容量(一般) | 送り容量 (HG) |
|---------|----------|-----------|
| 6,900lm | 12A以下 | 12A以下 |
| 5,200lm | 14A以下 | 16A以下 |
| 4,000lm | 16A以下 | |
| 3,200lm | 18A以下 | |
| 2,500lm | 20A以下 | |
| 2,000lm | 20A以下 | — |
| | | |

表1

※器具内送り配線はできません。 送り配線は電源線を天井裏に戻して 配線してください。 ※6,900lmタイプのLEDパーに付属の 保護チューブは本器具との組合せでは 使用しません。





■ LEDバーの取り付けかた・はずしかた

(1) LEDバーの取り付けかた

① 本体とLEDバーのコネクターの位置を合せ、LEDバー背面にある取付バネを 器具のバネ受け金具に引っ掛け、LEDバーを本体に吊り下げてください。(第5図) ※コネクターや電線を持ってLEDモジュールを取り付けないでください。

不備がありますと、器具落下の原因となります。


LEDバーをひねらないでください。


- ② コネクター接続の際は必ず電源を切ってから行なってください。 コネクターを確実に接続してください。
- ③ LEDバー取付バネ(2箇所)の位置を押し上げ、本体に確実に取り付けて ください。(第6図) 天井が歪んでいると正常に取り付かないことがあります。
 - ※余った電線はLEDバーを取り付ける際に挟み込まないよう注意してください。 ※コネクターをLEDバーや本体内の部品で挟まないよう注意してください。 本体とLEDバーの間に隙間がある場合、コネクターを挟んでいないことを 確認してください。

|不備がありますと、不点灯や発熱、火災の原因となります。

(2) LEDバーのはずしかた

- ① 反射板の▽マークを目印に、手でLEDパーを引き下げてください。(第7図)
- 取付バネを本体のバネ受け金具に引っ掛け、LEDバーを器具に 吊り下げてください。
- ③ コネクターをはずしてください。
- ④ LEDバーの取付バネを、本体のバネ受け金具から取りはずしてください。





■基本特性(周囲温度(25℃時)

| 一般タイプ | 6,9001mタイプ | | 5,2001mタイプ | | 4,0001mタイプ | | 3,2001mタイプ | | | 2,5001mタイプ | | | 2,000lmタイプ | | | | | |
|---------|-----------------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 入力電圧(V) | 100 | 200 | 242 | 100 | 200 | 242 | 100 | 200 | 242 | 100 | 200 | 242 | 100 | 200 | 242 | 100 | 200 | 242 |
| 入力電流(A) | 0.476 | 0.232 | 0.195 | 0.354 | 0.176 | 0.149 | 0.271 | 0,138 | 0.117 | 0.220 | 0.112 | 0.095 | 0.184 | 0.097 | 0.083 | 0.149 | 0.080 | 0.070 |
| 消費電力(W) | 47.5 | 45.5 | 45.5 | 35.3 | 34.3 | 34.3 | 27.0 | 26.5 | 26.5 | 21.8 | 21.3 | 21.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| HGタイプ | 6,900lmタイプ 5,200lmタイプ | | | イプ | | | | | | | | | | | | | | |
| 入力電圧(V) | 100 | 200 | 242 | 100 | 200 | 242 | | | | | | | | | | | | |
| 入力電流(A) | 0.416 | 0.205 | 0.173 | 0.296 | 0.151 | 0.128 | | | | | | | | | | | | |
| 消費電力(W) | 41.5 | 40.0 | 40.0 | 29.5 | 29.0 | 29.0 | | | | | | | | | | | | |

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料:無料) 受付時間:365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料: 有料) FAX 0570-000-661 (通信料:有料)

お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり ます。

日本国内専用

Use only in Japan

保証について

- ・保証期間は、**商品お買い上げ日より1年間です。**但し、LED器具の点灯装置、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インパータパラスト含む)については3年間です。 ・セード、グローブ、リモコン送信器は保証対象とし、ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- ◆保証期間中は、 お買い上げ日を特定できるものを添えてお 買い上げの販売店(工事店)までお申し出ください。
- 保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店(工事店)にご 相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希 望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご 相談は、お買い上げの販売店(工事店)または東芝ライテック 照明ご相談センターにお問い合わせください。
- ・その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせ ください。

保証の免責事項

- 1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (2)お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波 数)などによる故障及び損傷
- (4)車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
- (5)施工上の不備に起因する故障や不具合
- (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷 (7)日本国内以外での使用による故障及び損傷
- 2. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申 し受けます。

補修用性能部品の保有期間

弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

東芝ライテック株式会社 施設・屋外照明事業部 施設照明販売企画担当 〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34 FAX(044)548-9604

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

001CA497C